

ПМ 30250041000118553765 от 09.07.2025 г



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**
414057, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 138, тел/факс 33 43 55, e-mail: tu_rpn@astrakhan.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 02-02/10992

**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24.07.2025 г.

Астраханская область
г. Астрахань
(место составления)

Должностным лицом: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Астраханской области Шкодиной Е.Г.

(должность, наименование территориального отдела, ФИО)

В период с «15» июля 2025г. по «24» июля 2025г. в соответствии с Уведомлением от 09.07.2025 №
232/739, проведен обязательный профилактический визит в отношении: юридического лица-
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад №
119 «Теремок» ИНН 3018012901, ОГРН 1023000847759
(наименование, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

414042 Астраханская область г. Астрахань пр-кт Бумажников, д.17 к. 2

(наименование для индивидуального предпринимателя - ФИО, ОГРНИП, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности) (для
юридического лица - организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления
деятельности)

по результатам проверки составлен акт от 24.07.2025 года, в котором отражены нарушения обязательных
требований санитарно-эпидемиологического законодательства, технических регламентов Таможенного
Союза (нужное подчеркнуть), которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного)
мероприятия.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» и абзац 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» (нужное подчеркнуть)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Астрахани
«Детский сад № № 119 «Теремок» ИНН 3018012901, ОГРН 1023000847759, по адресу:

414042 Астраханская область г. Астрахань пр-кт Бумажников, д.17 к. 2

(для индивидуального предпринимателя – ФИО, ОГРНИП, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)(для юридического лица –
организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности)

(список групп)
лет)
площа
реб

№ п/п	Нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки нарушения обязательных требований	Указание конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	В группе № 4 функционирует одно туалетное помещение с 2-мя унитазами из 2-х имеющихся туалетных помещений (одно помещение переоборудовано под комнату хранения уборочного инвентаря, в помещении имеются дефекты напольного покрытия)	п. 2.4. 11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21)	01.08.2026	Обеспечить функционирование двух туалетных помещений в группе № 4, провести мероприятия по устранению дефектов половой покрытия в группе № 4	Акт выполненных работ; фотоматериалы
2.	Не соблюдаются нормативы площади на 1 ребенка в спальня группы № 12 (списочный состав 28 детей старше 5-6 лет), – площадь на одного ребенка в спальня составляет 1,4 кв. м при норме не менее 2 кв. м.	п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21	01.08.2026	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка в спальня группы № 12 в соответствии с требованиями п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21	Акт выполненных работ; фотоматериалы
3.	Не соблюдаются требования к нормам площади на одного ребенка в группе № 7	п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21	01.08.2026	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка в	Акты выполненных работ, фотоматериалы

	(списочный состав группы 31 ребенок 4-5 лет) - в спальнях площадь на одного ребенка составляет 1, 2 кв. м., при нормативе не менее 2 кв. м, площадь в игровой группы № 7 составляет 1,5 кв. м. при нормативе не менее 2 кв. м.			игровой и спальной группы № 7 в соответствии с требованиями п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21	лы
4.	В нарушение требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 моющие и дезинфицирующие средства в группе № 5 хранятся в местах, доступных для детей.	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.09.2025	Не допускать хранение моющих и дезинфицирующих средств в группе № 5 в местах, доступных для детей	Информация о выполнении мероприятия, фотоматериалы
5.	Нарушена целостность окрасочного слоя и плитки на стенах в туалетной № 5	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	01.08.2026	Восстановить целостность окрасочного слоя и плитки на стенах в туалетной № 5	Акты выполненных работ, фотоматериалы
6.	Не функционирует универсальный привод на пищеблоке.	п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.08.2026	Обеспечить функционирование универсального привода на пищеблоке.	Акты выполненных работ
7.	Складское помещение для хранения продукции не оборудовано приборами для измерения относительной влажности.	п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.09.2025	Складское помещение для хранения продукции оборудовать приборами для измерения относительной влажности.	Акты выполненных работ, фотоматериалы
8.	Фактическое меню воспитанников не соответствовало утвержденному меню: 11.07.2025 в меню завтрака включены макароны с сахаром - в утвержденном меню «макароны с сыром», 02.07.2025 на обед не включен салат - согласно утвержденному меню должен быть «салат из свежих огурцов».	п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.09.2025	Питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню	Утвержденное меню, меню-раскладки на август 2025
9.	В ходе осмотра 15.07.2025 на пищеблоке	п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20,	01.09.2025	Провести контроль за	Документы, подтверждающие

	обнаружены тараканы, 19.07.2025 в МБДОУ г. Астрахани № 119 проведены дезинсекционные мероприятия. Требуется последующий контроль за эффективностью проведенных дезинсекционных мероприятий	п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», глава III п. 99 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»		эффективностью проведенных дезинсекционных мероприятий	не проведен контроль за эффективностью проведенных дезинсекционных мероприятий
10	Согласно экспертному заключению № 1340 от 17.07.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» результаты измерений искусственной освещенности в игровых помещениях групп: № 4 (2-я младшая), № 9 (подготовительная), № 3 (старшая), № 2 (ясельная), № 12 (средняя) – не соответствуют требованиям раздела V п. 144 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.	раздела V п. 144 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.	01.08.2026	Провести мероприятия по приведению уровня искусственной освещенности в игровых помещениях групп: № 4 (2-я младшая), № 9 (подготовительная), № 3 (старшая), № 2 (ясельная), № 12 (средняя) в соответствии с требованиями раздела V п. 144 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.	Акт выполненных работ; документы, подтверждающие соответствие параметров искусственной освещенности в игровых помещениях групп: № 4 (2-я младшая), № 9 (подготовительная), № 3 (старшая), № 2 (ясельная), № 12 (средняя) в требованиям раздела V п. 144 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
11	Согласно экспертному заключению № 1340 от 17.07.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» результаты измерений параметров микроклимата (температура воздуха) в игровых групп: № 3 (старшая), № 12 (средняя) – не	раздела V п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21	01.08.2026	Провести мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований раздела V п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 к температуре воздуха в игровых групп: № 3 (старшая), № 12 (средняя) в	Акт выполненных работ; документы, подтверждающие соответствие температуры воздуха в игровых групп: № 3 (старшая), № 12 (средняя)

соответствуют требованиям раздела V п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 (превышение допустимых значений температуры воздуха).			летний период (21-28°C)	в летний период требованиям раздела V п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21
---	--	--	-------------------------	---

Отчет о выполнении предписания направить по п. 1, п.2, п.3, п.5, п.6, п.10, п.11 в срок до: «01» августа 2026 года, по п.4, п. 7, п.8, п.9 в срок до «01» сентября 2025 года в Управление Роспотребнадзора по Астраханской области по адресу 414057, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 138, тел/факс 33 43 55, e-mail: tu_rpn@astrakhan.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Согласно положениям статьи 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решения, принятые (совершенные) контрольным (надзорным) органом, контролируемое лицо вправе обжаловать посредством сервиса «Жалоба на решение контрольных органов» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ), расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru>.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Астраханской области


(подпись)

Шкодина Е.Г.
(Ф.И.О.)

Предписание получил:

заведующий МБДОУ г. Астрахани №119 Лобачевская Е.О.
(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по доверенности), подпись, дата)
(должность, ФИО законного представителя юридического, подпись, дата) или (должность, ФИО представителя юридического лица по доверенности, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия, подпись, дата)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «___» 20__ года уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте)